

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOSC
1	Płyta żelbetowa pokrywowa Ø1000/1240 z otworem Ø600	1
2	Lawa zelbetowa o wymiarach 1000x400x80mm	2
3	Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20	12
4	Właz kanałowy żeliwny z zamknięciem Ø600 kl. B125	1
5	Krag betonowy DN1000, Dz1240 H=1000 gr.120-beton C30/37	1

UWAGI:
1. Na krócu odpowietrzeń zaleca sięstosować zawory odpowietrzające typu serwisowego z zaworem ze stali chromoniklowej i z korkiem
2. W przypadku stosowania zaworów spawanych do króćców przyspawać kolanko.
3. Końcówka termokurczliwa na króćcu odpowietrzeń ma być wydłużona do korpusu zaworu.

i - projekt Łukasz Kłak
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 44a IIp.,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor :Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Królewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przyłącze cieplne

Temat proj.: Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Św. Bronisławy 8-10, ul. Św. Bronisławy 12, ul. Czarneckiego 1

Temat rys. : Szczegół studzienki do obsługi odpowietrzeń

	Imię i Nazwisko	podpis	skala 1:100/1:500
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Maj 2018
			nr proj.: 398/18 PBW
			nr rys.: 12