



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 51 16
faks 32 398 55 34
piotr.czempik@zabrze.psgaz.pl

Eko-Wilmar Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Wasz znak: 11/11/2017
Nasz znak: PSG-W100/DT/ZMS/SEMU/369/17

Zabrze, 11.12.2017

Dot.: "Budowa osiedlowych sieci ciepłych w dzielnicy Łabędy. Etap III".

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 27.11.2017 r., w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonym planie potwierdzono przebieg czynnego gazociągu **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić przepisy wynikające z **Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.**, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Przedstawioną trasę projektowanej sieci ciepłowniczej opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**;
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej;
- w przypadku konieczności wykonania przebudowy sieci gazowej wszelkie koszty związane z wykonawstwem oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej ponosi inwestor;


Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń gazowych **podwyższonego średniego ciśnienia** należy skontaktować się z Działem Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel. 32/398-52-67), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Powyższe uzgodnienie dotyczy wyłącznie gazociągu **podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa**.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem


PIOTR ŚWIĄTNIOWSKI
Dział Stacji i Sieci Gazowych
Miejscowość: Gliwice

Załączniki:

- 1 plan;

Kopia:

- Gazownia w Gliwicach;
- SSG;
- a/a SEMU.